		Indikator (Normal) Wert	Parameterwert	Millstatt	Gössering	Tschierweg	Obermillstatt	Lammersdorf	Sappl-Dellach	Matzelsdorf-Starfach	Pesenthein	Kleindombra
Physikalisch-Chemische Parameter												
pH-Wert		6,5-9,5		7,1	7,7	7,8	6,6	6,8	7,3	7,9	7,4	7
Leitfähigkeit	µS/cm	bis 2500		325	303	125	39,1	86,9	253	195	142	270
Carbonathärte	° dH			7,62	7,03	2,77	0,84	2,24	6,69	5,52	3,75	5,6
Gesamthärte	° dH			9,84	9,67	3,6	0,94	2,37	8,09	6,41	4,38	7,6
Ammonium	mg/l	0 - 0,5		< 0,05	0,054	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Calcium	mg/l	bis 400		55	53,9	20,3	3,5	11,6	41,5	28,1	21,8	39
Chlorid	mg/l	bis 200		9,5	1,4	< 1	< 1	< 1	1,3	< 1	3,1	14,7
Kalium	mg/l	bis 50		5,39	4,89	2,25	2,23	3,07	4,79	2,75	3,38	4,31
Magnesium	mg/l	bis 150		9,38	9,28	3,3	1,96	3,27	9,96	10,8	5,78	9,33
Natrium	mg/l	bis 200		7,11	3,2	2,93	0,91	2,22	2,47	1,96	3,05	8,79
Nitrat (NO3)	mg/l		50	14,9	5,6	2,7	2,5	3,6	7,4	7,2	2,9	12,1
Nitrit	mg/l		0,1	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Sulfat	mg/l	bis 250		19,6	39,6	16,7	3,9	6,1	25	12,7	9,2	15,3
Pestizide	µg/l			**Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar**								
Metalle												
Eisen (gesamt)	mg/l	bis 0,2		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,02
Mangan	mg/l	bis 0,05		< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Mikrobiologische Untersuchung												
Coliforme Keime	KBE/100 ml	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia Coli	KBE/100 ml		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterokokken	KBE/100 ml		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ps. Aeruginosa	KBE/100 ml		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0